



BUNDESVERBAND DES SCHORNSTEINFEGERHANDWERKS – Zentralinnungsverband (ZIV) –

Gasfeuerstätten mit verlängerten Überprüfungsintervallen

Nach Anlage 1 der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), zuletzt geändert am 8. April 2013 (BGBl. I S. 760) sind nach Nummer 3.5 bei gasförmigen Brennstoffen raumluftunabhängige Feuerstätten und raumluftabhängige Brennwertfeuerstätten an einer Abgasanlage für Überdruck mit selbstkalibrierender kontinuierlicher Regelung des Verbrennungsprozesses einmal in jedem dritten Kalenderjahr zu überprüfen.

Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.V. (BDH) hat dem ZIV mit Stand 08/2019 die nachfolgend aufgelisteten Gasgeräte bestimmter Baureihen der im BDH vertretenen Hersteller mit den Gaskategorien I_{2N}, II_{2N3P} und II_{2N3P/B} mitgeteilt, die unter die Regelung der verlängerten Überprüfungsintervalle fallen.

- **Brötje**
Geräte mit Angabe der Gaskategorien I_{2N} und II_{2N3P} auf dem Typenschild.
- **Vaillant**
Geräte mit Angabe der Gaskategorien I_{2N} und II_{2N3P} auf dem Typenschild.
- **Viessmann**
Geräte mit Angabe der Gaskategorien I_{2N} oder II_{2N3P} auf dem Typenschild.
- **Rotex**
Geräte der Baureihe GCU compact und GW smart mit Angabe der Gerätekategorie II_{2N3P} auf dem Typenschild.
- **Wolf**
Geräte mit Angabe der Gaskategorien I_{2N}, II_{2N3P} und II_{2N3B/P} auf dem Typenschild.
- **Weishaupt**
Alle Neugeräte mit der Gaskategorie I_{2N} bzw. II_{2N3B/P} auf dem Typenschild.
Bei älteren Geräten war diese genannte Kennzeichnung noch nicht angebracht.
Die Geräte Thermo Condens
WTC 15-A,
WTC 25-A,
WTC 32-A,
WTC 45-A,
WTC 60-A
erfüllen dennoch diese Bedingungen.
- **Buderus**
Logamax plus GB192i-19 (W) H/L V₃.
- **Bosch**
GC9001iW 20 E(B) 21/23, GC9001iW 20 H 21/23.